

保安管理重要項目

発効日 2014年6月20日
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470

感電事故防止について

最近は少なくなっていますが、好ましくない例。
スイッチの投入不良（スイッチ過熱焼損）
表示なし（使用機器）緊急時にどれを切つてよいか判らない
カバーのはずれ（感電の危険）
開放盤は汚損等により、劣化、機能低下が早い（箱入り、破損防止）



開閉器投入不良



スイッチ共用
機器表示無し

刃型スイッチは
表示電圧の60%以下で使用
完全投入
適正ヒューズ使用



ヒューズ保護カバー外れ



巻いたまま使用、変形、注意書き読むこと
漏電保護付きもあります
多用は禁物、漏電、感電の危険も多い

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。