


## 保安管理重要項目

発効日 2014年12月20日  
発行者 (有)でんき百十番  
日向市亀崎3丁目17番地2  
TEL(0982)52-7110  
FAX(0982)54-4470


# 感電事故防止について

### 感電事故例

- ケーブルケーブルの心線被覆損傷
- ケーブル固定不良
- 漏電しゃ断器なし
- 接地線共通のためポンプ漏電〜タンクへ




漏電経路と電圧



共通接地の問題点および  
漏電しゃ断器設置、未設置回路  
の混在

漏電しゃ断器の設置、未設置回路の  
混在は共通接地の場合正常回路に  
漏電時危険電圧発生

感電事故につながりやすい



定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ  
お客様に「安心を与える」会社です。