

## 保安管理重要項目

発効日 2019年 3月20日  
発行者 (有)でんき百十番  
日向市亀崎3丁目17番地2  
TEL(0982)52-7110  
FAX(0982)54-4470

### PCB使用の代表的な電気機器

PCBが使用された代表的な電気機器には下記のものがあります。



安定器

### 高濃度PCB廃棄物の判別方法

#### ※安定器の判別方法

安定器の銘版に記載されているメーカー、型式・種別、性能（力率）、製造年月等の情報から判別できます。「業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について」（生衛発第1798号、平成12年12月13日）によれば、PCBを使用した安定器は昭和32年（1957年）1月から昭和47年（1972年）8月までに製造された照明器具に使用されていると記載されています。

このことから、国内メーカーで昭和31年（1956年）以前及び昭和48年（1973年）以降に製造された照明器具については、PCB使用安定器を使用したものはないと考えられます。昭和51年（1976年）10月までに建築・改修された建物には、PCB使用安定器が使用された可能性がありますと記載されています。

また、（一社）日本照明工業会ホームページでは、昭和52年（1977年）3月までは対象機器として扱うことが望ましいと記載しています。



銘版の取り付け例

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ  
お客様に「安心を与える」会社です。

