

保安管理重要項目


発効日 2019年12月20日
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470

電気設備の更新は計画的に！！

電気設備の経年劣化にご注意！

避雷器
[LA:Lightning Arrester]

更新推奨時期：15年



キュービクル用断路機能付き
避雷器

電力会社の配電線から侵入してくる雷などの異常な電気を地面（大地）に逃がし、高圧電気設備を守るためのものです。区分閉器（PAS）の直近などの引き込み口付近に取り付けることが効果的です。区分閉器（PAS）に内蔵されているものもあります。

高圧ケーブル

更新推奨時期：15年～20年



高圧ケーブル
(キュービクル内)

高圧の電気を送るための電線です。昭和51年以前に製造されたケーブルは、水トリー[※]の発生により事故になる危険性が高いため早急に交換が必要です。

経年劣化例



塩害による高圧ケーブルの劣化



水トリーが原因による高圧ケーブルの劣化

※毎月の点検報告書に注意し、耐用年数の超過機器があれば計画的な取替えを実施しましょう。

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましては電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。

