

保安管理重要項目


発効日 2021年 9月20日
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470

自然災害時の事故に備えて

事前の準備と即座の対応

□分電盤の付近には物を置かない

ブレーカーを切るときの妨げになります。分電盤の周りは整理整頓しましょう。



□地震が起きたら即座にスイッチをOFF

身の回りの安全を確保して、運転している機器のスイッチを切りましょう。



□停電したときも忘れずスイッチをOFFに

通電再開時に発熱体の上の落下物が発火するなどの危険があります。



設備や大型機器はしっかりと固定してください

□設備や大型機器の固定

設備や機器の転倒、落下により怪我や機器類を損傷する恐れがあります。



地震で傾いた高圧受電設備

□水平と安定の確保


不安定な場所に設置すると転倒しやすく危険です。



地震で倒れた変圧器

□看板灯や照明器具の固定

脱落などで、怪我や火災の恐れがあります。




落雷による事故に対する備え

少し離れた落雷でも雷の電気が電源回路、TVアンテナ、電話回線、アース線を通じて建物に侵入しコンピューターや電話機を故障させたり、停電や電圧低下をまねくことがあります。

雷の侵入に備えて

□プラグやジャックを抜く


器具のプラグや電話の通信線は抜いておきましょう。冷蔵庫やタイマーなど常時電気を使用している機器には注意が必要です。



停電や電圧低下に備えて

□無停電電源装置(UPS)を設置する

無停電電源装置 (UPS) により、停電や瞬時の電圧低下による機器の誤動作やデータの消失に備えましょう。



定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。