

保安管理重要項目

発効日 2012、8、20
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470


波及事故について

自家用電気工作物で発生した事故により、電力会社の配電線を停電させた事故

事故発生者 自社の不始末により近隣に多大な迷惑を与えた事故。
電力会社 自社責任ではないのに停電の後始末あり、大変迷惑な事故
近隣電気使用者 突然の停電で多大な損害も



現在は 電力会社の供給約款により損害補填しない
損害賠償も請求されない



入、切表示あります。 管理技術者の指示
自動切れの時、勝手に入れてはいけません。
勝手に入れたため。波及となった例多数

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。