

保安管理重要項目

発効日 2012、12、20
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470

波及事故を防ぐには

電気事故を自社内にとどめ、他に影響及ぼさない


事故をおこした開閉器



外見上はひどいような状況でもないが！

内部を分解してみると

錆、腐食
地絡（高圧漏電）事故となった



甚だしく劣化した開閉器

波及事故等の危険性高い



気中開閉器は波及事故防止の最後の砦

取替等の判断は、管理技術者の意見を尊重してください。

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。