

保安管理重要項目

発効日 2013、2、20
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470

波及事故を防ぐには

雷に対する備え 避雷器（アレスター）を設置

柱上に施設された避雷器
写真 耐塩（汚損地区用）



最近では設置されている場合が多い
開閉器内蔵型も（外見上は見えない）



落雷により焼損したケーブル



落雷による損壊 開閉器

キュービクル内への雪、雨の吹き込み
小動物の侵入防止





図1-20 キュービクル式高圧受電設備への小動物侵入防止対策例

小動物の侵入例

蛇、ねずみ、ヤモリ、トカゲ、雀
電柱上、カラス
雪の吹き込み、雨、結露



定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましては、電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。