

## 保安全管理重要項目

発効日 2013、10、20  
発行者 (有)でんき百十番  
日向市亀崎3丁目17番地2  
TEL(0982)52-7110  
FAX(0982)54-4470

## 波及事故を防ぐには

その他



引き込み柱付近

高圧近接の樹木要注意  
強風時、雪害による接触

樹木などは植えない。  
早めの伐採

キュービクル

周辺物置状況  
鳥獣住处余地



緊急時扉の開閉可能に  
扉周辺部の余地規制も

特定施設フェンス必要  
判りやすい標示  
草など生えない。



定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気の安全」を考えつづけ  
お客様に「安心を与える」会社です。