


保安全管理重要項目

発効日 2014年4月20日
発行者 (有)でんき百十番
日向市亀崎3丁目17番地2
TEL(0982)52-7110
FAX(0982)54-4470

感電事故防止について

漏電遮断器の設置
設置場所により適切な機器を選定




主回路に1個
巻き添え停電も
誤動作

分岐に全て
确实
コスト高い


主回路1個のみ

個別に漏電遮断器



主回路1台
下段分岐事故
すべて停電
重要性低い
コスト安い

分岐個々に漏電遮断器、
最少範囲停電保護
コスト高い、重要な箇所



漏電遮断器切れるので設けないでなく。
切れて安全を確保（漏電、感電防止）

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ
お客様に「安心を与える」会社です。